

مهمات شبكات توزيع الكهرباء

السادة/ شركة طيبة للصناعات المتطورة

تتشرف اللجنة المشكلة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد مراجعة البيانات الفنية وتقارير الاختبارات وفحص لوحة الربط الحلقى من النوع (SF6-AIS) جهد ٢٤ ك.ف المقدمة قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص والذي انتهى إلى قبول الآتي:-

• لوحة الربط الحلقى من النوع (AIS-SF6) طراز (TUFN6-24) جهد ٢٤ ك.ف. تحتوي على الآتي:-

▪ سكينه فصل على الحمل (سكينه كابل) - سعة ٦٣٠ امبير طراز (FLN36-24D) انتاج شركة VOLCANO الصينية.

▪ سكينه فصل على الحمل - بالفيوز (سكينه محول) - سعة ٦٣٠ امبير طراز (FLN36-24D) بتيار قصر ٢٥ ك.أ/ ثانية انتاج شركة VOLCANO الصينية.

اللوحة من إنتاج شركة طيبة للصناعات المتطورة وبنسبة مكون محلي ٦٧,٦٧%

على أن تكون جميع المكونات من الطرازات المعتمدة لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وأن تلتزم الشركة الحاصلة على الاعتماد بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة وضرورة تقديم أصل خطاب الاعتماد للاطلاع عند الطلب من الجهات المعنية وعدم التعامل مع أي خطابات أو شهادات صادرة قبل تاريخ إصدار هذا الخطاب.

هذا الاعتماد ساري لمدة ٦ أشهر اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٨/١٥

لحين استكمال الاختبارات النوعية طبقاً للمواصفة الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر

مع مراعاة ضرورة تحديث هذه الشهادة في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة ".

رئيس قطاع
نظم إجراءات الصيانة ومراقبة الجودة للشبكات
ورئيس لجنة اعتماد المهمات

٢٠٢٤/٠٨/١٥

"مهندس / أمام أحمد الأشهب"



٢٠٢٤/٠٨/١٥